

Администрация
Таштагольского муниципального района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №10»
(МБОУ ООШ №10)
Ноградская ул., д. 20, Таштагол, 652992
Тел. (384-73) 3-20-53
E-mail: TashSch10@yandex.ru
<http://tashsch10.ucoz.net/>
ИНН/КПП 4228007508/422801001
от 23.03.2019 № 49

В ОНДПР Таштагольского района
УНДПР ГУ МЧС по Кемеровской
области
старшему инспектору Бесчастнову Е.В.
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа
№ 10»
директора Поповой О.В.

Информация

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 10» 07.03.2019.

№ п/п	нарушения	что сделано
1.	Руководитель организации не обеспечил своевременную проверку огнетушителей.	Нарушение устраняется. В настоящее время заключается договор о проверке всех имеющихся в МБОУ ООШ № 10 огнетушителей.
2.	На путях эвакуации перед эвакуационным выходом из столовой размещены коробки.	Нарушение устранено. Коробки (тара из под фруктов) убраны из коридора перед эвакуационным выходом. Шеф-повару указано на недопустимость размещения каких-либо предметов на пути эвакуационных выходов.
3.	Помещения лыжной базы не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	Принимаются меры к устранению замечания. Направлено ходатайство на имя начальника МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» Грешиловой Е.Н. 19.03.2019 (исх. № 45) о выделении средств на частичный ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБОУ ООШ № 10.

Директор



О.В. Попова