



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Таштагольского района
г.Таштагол ул.Ленина 23, тел.: 3-31-78, E-Mail: ogpn20tash@mail.ru

Предписание N 4/1/4
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №10»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

"07" марта 2019г. проведено обследование (проверка) старшим инспектором ОНДПР

Таштагольского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области ст. лейтенантом

вн. службы Бесчастновым Е.В.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №10» по адресу: Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Ноградская, 20.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Поповой О.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не обеспечил своевременную проверку огнетушителей.	п.478 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)	01.09.19г.	
2	На путях эвакуации перед эвакуационным выходом из столовой размещены коробки.	п.36 пп. (б «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)	01.09.19г.	
3	Помещения лыжной базы, не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	п.14, таблица №1 п.9 приложения к «НПБ 110-03»; СП 5.13130.2009г., Таб.А1 п.9; ст.91 п.1 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.61 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О	01.08.19г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту). Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2019 года.

(квартале)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор ОНДПР Таштагольского района УНДПР
ГУ МЧС России по КО ст. лейтенант вн. службы Бесчастнов Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

(подпись)
"07" марта 2019г.

Предписание для исполнения получил:

Попова О.В.

(подпись)

"07" марта 2019г.

Директор МБОУ «ООШ №10» Попова О.В.

(должность, фамилия, инициалы)